

集中管理装置入出力一覧表 (別添2-3)

設備記号	名称	自動制御盤	信号取合先	リモート種別	操作			表示		計測			計量	備考
					設定	リリ状態	リリ	状態	警報	温度	湿度	その他		
	■熱源設備													
	<温水プール系統>													
BH-1	群発停	RCP-B1-1	----	RS		1								
	温水機 発停・状態・警報	RCP-B1-1	----	RS		1		1						
	温水機 出口温度	RCP-B1-1	計測端	RS						4				
	ヘッダー間 往還温度	RCP-B1-1	計測端	RS						2				
HP-1	温水1次ポンプ 状態・警報	RCP-B1-1	B1P-2	RS				2	2					
HP-2	温水2次ポンプ 状態・警報	RCP-B1-1	B1P-2	RS				1	1					
	INV出力・警報	RCP-B1-1	----	RS					1			1		
	床暖房 入口温度	RCP-B1-1	B1P-2	RS						1				
HP-3	床暖房循環ポンプ 発停・状態・警報	RCP-B1-1	B1P-2	RS		1			1					
	<循環系統>													
BH-1	温水機 出口温度	RCP-B1-1	計測端	RS						4				
	ヘッダー間 往還温度	RCP-B1-1	計測端	RS						2				
HWP-3	温水1次ポンプ 状態・警報	RCP-B1-1	B1P-2	RS				2	2					
	煤煙濃度計測	RCP-B1-1	計測端	RS								1		
EF-SB-17	排気ファン B1F ボイラー室	RCP-B1-1	B1P-2	RS				1	1					
SF-SB-8	給気ファン B1F ボイラー室	RCP-B1-1	B1P-2	RS				1	1					
	■空調設備													
	<空調機>													
AHU-S1	空調機 B1F プール室 発停・状態・警報	RCP-B1-2	B1P-3	RS		1			1					
	目詰り警報	RCP-B1-2	計測端	RS					1					
	給気温度計測	RCP-B1-2	計測端	RS						1				
	還気温度計測	RCP-B1-2	計測端	RS						1				
EF-SB-1	排気ファン 状態・警報	RCP-B1-2	B1P-3	RS				1	1					
EF-SB-2	排気ファン 状態・警報	RCP-B1-2	B1P-3	RS				1	1					
AHU-S2	空調機 1F 屋内運動場 ダンパ切換制御信号	RCP-2-1	標準盤	RS		1								
	冷暖切換信号	RCP-2-1	標準盤	RS		1								
	発停信号	RCP-2-1	標準盤	RS		1			1					
	送風信号	RCP-2-1	標準盤	RS		1								
	運転状態信号	RCP-2-1	標準盤	RS				1						
	異常信号	RCP-2-1	標準盤	RS					1					
	送風機運転信号	RCP-2-1	標準盤	RS				1						
	冷房状態信号	RCP-2-1	標準盤	RS				1						
	暖房状態信号	RCP-2-1	標準盤	RS				1						
	除霜運転信号	RCP-2-1	標準盤	RS				1						
	<パネルヒーター>													
	パネルヒーター B1F 採暖室系統	RCP-B1-2	機側盤	RS		1								
	<ファン>													
EF-SB-15	排気ファン B1F 機械室	RCP-B1-1	B1P-2	RS		1			1					
EF-SB-16	排気ファン B1F 空調機械室	RCP-B1-1	B1P-2	RS		1			1					
EF-SB-19	排気ファン B1F 還水槽ピット	RCP-B1-1	B1P-2	RS		1			1					

設備記号	名称	自動制御盤	信号取合先	リモート種別	操作			表示		計測			計量	備考
					設定	オン状態	オフ	状態	警報	温度	湿度	その他		
	■衛生設備													
WT-1	受水槽 上下限警報	RCP-B1-1	機側盤	RS					2					
	遮断弁 一括警報	RCP-B1-1	遮断弁制御盤	RS					1					
WPU-1	加圧給水ユニット 一括警報	RCP-B1-1	機側盤	RS					1					
	温水プール排水槽 上限警報	RCP-B1-1	検出端	RS					1					
DPU-1	雑排水排水ポンプユニット 一括警報	RCP-B1-1	制御盤	RS					1					
	汚水槽 上限警報	RCP-B1-1	制御盤	RS					1					
DPU-2	汚水排水ポンプユニット 一括警報	RCP-B1-1	制御盤	RS					1					
	汚水槽 上限警報	RCP-B1-1	制御盤	RS					1					
DPU-3	汚水排水ポンプユニット 一括警報	RCP-B1-1	制御盤	RS					1					
	排水槽 上限警報	RCP-B1-1	制御盤	RS					1					
DPU-4	汚水排水ポンプユニット 一括警報	RCP-B1-1	制御盤	RS					1					
	湧水槽 上限警報	RCP-B1-1	制御盤	RS					8					
DPU-5	汚水排水ポンプユニット 一括警報	RCP-B1-1	制御盤	RS					8					
	排水中継増す系統排水槽 上限警報	RCP-B1-1	制御盤	RS					1					
DPU-7	汚水排水ポンプユニット 一括警報	RCP-B1-1	制御盤	RS					1					
	雨水槽 上限警報	RCP-B1-1	検出端	RS					1					
DPU-6	雨水排水ポンプユニット 一括警報	RCP-B1-1	制御盤	RS					1					
FT-2	消火補給水槽 上下限警報	RCP-R-1	検出端	RS					2					
	<給湯系統>													
HWT-1	槽内温度計測	RCP-B1-1	計測端	RS						1				
	温度異常	RCP-B1-1	計測端	RS					1					
HWP-1	温水一次ポンプ 状態・警報	RCP-B1-1	B1P-2	RS				2	2					
HWP-2	温水二次ポンプ 状態・警報	RCP-B1-1	B1P-2	RS				1	1					
	■計測													
	給水量 南部すこやか・地域事務所系統	RCP-B1-1	検出端	RS									1	
	給水量 スポーツ施設系統	RCP-B1-1	検出端	RS									1	
	給水量 直結系統	RCP-B1-1	検出端	RS									1	
	給水量 プール水張替系統	RCP-B1-1	検出端	RS									1	
	給水量 プール補給水系統	RCP-B1-1	検出端	RS									1	
	ガス使用量 スポーツ施設 一般系統	RCP-B1-1	検出端	RS									1	
	ガス使用量 スポーツ施設 GHP系統	RCP-R-1	検出端	RS									1	
	ガス使用量 すこやか 一般系統	RCP-R-1	検出端	RS									1	
	ガス使用量 すこやか GHP系統	RCP-R-1	検出端	RS									1	
	外気温度計測	RCP-R-1	計測端	RS						1				
	外気湿度計測	RCP-R-1	計測端	RS							1			
	■電気設備													
	受変電設備 高圧 一括警報	RCP-R-1	キュービクル	RS					1					
	低圧 一括警報	RCP-R-1	キュービクル	RS					1					
	計量	RCP-R-1	キュービクル	RS									7	
B1P-1	動力盤 一括警報	RCP-B1-1	B1P-1	RS					1					
B1P-2	動力盤 一括警報	RCP-B1-1	B1P-2	RS					1					
B1P-3	動力盤 一括警報	RCP-B1-2	B1P-3	RS					1					
3P-1	動力盤 一括警報	RCP-2-1	3P-1	RS					1					
	蓄電池 警報	RCP-2-1	本体	RS					1					

設備記号	名 称	自動制御盤	信号取合先	リモート 種別	操 作			表 示		計 測			計量	備 考
					設定	オン 状態	オフ	状態	警報	温度	湿度	その 他		
	パワーコンディショナー 警報	RCP-2-1	制御盤	RS					1					
	スコットトランス盤 警報	RCP-2-1	制御盤	RS					1					
	計量	RCP-2-1	制御盤	RS									1	
	■その他													
	火災警報	中央監視装置	防災盤	RS					1					
	機械警備	RCP-B1-2	機械警備盤	RS					1					