

チェックリスト

ブロック塀

点検項目		適合条件	点検結果
①	高さ	2.2m以下	地盤からの高さ m
②	塀の厚さ	高さ2mを超える塀で厚さ15cm以上	塀の厚さ cm
		高さ2m以下の塀で厚さ10cm以上	
③	控え壁 <small>(高さ1.2mを超える時)</small>	塀の長さ3.4m以下ごとに、直径9 mm以上の鉄筋が入った控え壁が塀の高さの1/5 以上突出してある	<input type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> ない
④	基礎 <small>(高さ1.2mを超える時)</small>	丈が35 cm以上で根入れ深さが30 cm以上の鉄筋コンクリート造の基礎がある	<input type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> ない
⑤	傾き	全体的に傾いていない	
⑥	ひび割れ	幅1 mm以上のひび割れがない	<input type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> ない
⑦	ぐらつき	人の力でぐらつかない	<input type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> ない
⑧	その他	擁壁等の上にはない	<input type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> ない

