

チェックリスト

組積造（大谷石、れんが）の塀

点検項目		適合条件	点検結果
①	高さ	1.2m以下	地盤からの高さ m
②	塀の厚さ	塀の厚さが高さの1/10以上ある	塀の厚さ cm
③	控え壁	塀の長さ4m以下ごとに、塀の厚さの1.5倍以上突出した控え壁がある	<input type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> ない
④	基礎	根入れ深さが20cm以上ある	<input type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> ない
⑤	ひび割れ	幅1mm以上のひび割れがない	<input type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> ない
⑥	傾き	全体的に傾いていない	<input type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> ない
⑦	ぐらつき	人の力でぐらつかない	<input type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> ない
⑧	その他	擁壁等の上にはない	<input type="checkbox"/> ある <input type="checkbox"/> ない

